


Strækning 14771S-14772S
 udføres med armeret betonplade, bredde 1,0 m udstøbt over ledning.
 I grøftbund lægges sten som eksisterende i overkant betonplade

Astronom Hansens Gade, stij
 Eksist. ledning forstærkes

Allegade, P-plads ("Solisikkepladsen")

Oleudskiller

- Signaturforklaring:**
- Ny regnvandsledning
 - Ny spildevandsledning
 - Ny Vandledning
 - Jernbanespor
 - Matrikelgrænse
 - Laurentiusstrømmen/Nørre Borgerdige grøft.
 - Laurentiusstrømmen/Nørre Borgerdige grøft. Rørlagt
 - Vida
 - Eksisterende ledninger som strømprefores, udenfor entreprisen
 - Styret boring
 - Ledning udskydes
 - Nye regn- og spildevandsbrønde
 - Nye ø200 PP tagbrønd
 - ⊕ Entreprisegrænse - Tønder Forsyning
 - ⊕ Brønd nedlægges/fjernes
 - Eksisterende tagnedløb sløjfes
 - TN Tagnedløb
 - E. TN Eksisterende tagnedløb
 - Svinemærken - Tønder Kommune
 - Anden entreprise
- Eksist. fællesledning
 - Eksist. regnvandsledning
 - Eksist. spildevandsledning
 - Ledning ikke i brug
 - X-X-X Eksist. ledninger sløjfes
 - Eksist. dræneling
 - Eksist. vandløb
 - Eksist. spildevandstrykledning
 - Eksist. YouSeeVector
 - Eksist. Tella
 - Eksist. GlobalConnect
 - Eksist. Nianet
 - Eksist. EI
 - Eksist. Stofa
 - Eksist. Gas
 - Eksist. Vandledning TONF-H-2616 1
- Note - generelt:**
 Koter iht. DVR90
 Dimensioner i mm
 Koordinatsystem UTM32 Euref89
- Ved strømpreforing, skal der udføres hatprofiler på alle stik.
 Alle ledninger/brønde som sløjfes, skal på som udført tegninger af entreprisen markeres med farve for om de er fyldte eller fjernede.
- Brønde på grønne strækninger skal også udskydes.
 Brønde som ligger i enden af grøn strækning og til nye ledninger, der er en del af nuværende arbejde, skal udføres som en del af det nuværende arbejde.



Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.	Rettelser iht. revisionskyer
1	2022-11-18	AAT	SOG	SOG	
	2022-11-10	AAT	SOG	SOG	

Projektnr. 1100037118-006/Mal: 1:250

Tønder Forsyning A/S
 Kloaksanering i Tønder - Etape 4

Midtbyen
 Kloakplan

Tegning nr. Rev.
 TONF-H-2616 1

RAMBOLL
 Nørre Havnegade 43
 DK-8400 Sønderborg
 Tlf. +45 5161 1000
 www.ramboll.dk