Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Tønder Vand A/S
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Att.: Anne Margrete Brink

Rapportnr.: AR-22-CA-22029739-01
Batchnr.: EUDKVE-22029739
Kundenr.: CA0007969
Modt. dato: 16.03.2022

Analyserapport

Prøvested: Tønder Vandværk - Ndr Landevej 8, taphane - 119121 - / 4550000390
Udtagningsadresse: Ndr Landevej 8, 6270 Tønder
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 16.03.2022 kl. 11:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 16.03.2022 - 20.03.2022

Prøvemærke: Butik i circle-K

Lab prøvenr:	835-2022-81083713	Enhed	Kravværdier ** Min.	Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	5.8	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		15
Turbiditet	0.09	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.		15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25[σ)]
Kimtal ved 22°C	7	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15[σ)]
Metaller								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES		20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai	A	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	A	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A	
Vandtemperatur	9.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006	A	
Ledningsevne ved 20°C	610	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Tønder Kommune , Kopimodtager drikkevand, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
Tønder Vand A/S, Brian Mikkelsen, Håndværkervej 4, 6261 Bredebro
Tønder Vand A/S, Erling Atzen, Håndværkervej 4, 6261 Bredebro

20.03.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.